

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21AB82	06.07.2015	бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ №4239 от 06.07.2016
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

1. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 55"
- 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 153021, г.Иваново, ул. Рабфаковская, д. 14
- 2.3. Наименование структурного подразделения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №55"

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	158229	07.09.2016

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
	<i>Подразделение отсутствует</i>					
1	Директор	04.07.2016			2	
	Кабинет директора			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		60
	Освещенность рабочей поверхности, лк		313	300	2	
2	Заместитель директора по УВР	04.07.2016			2	
	Кабинет заместителя директора по УВР			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		60
	Освещенность рабочей поверхности, лк		321	300	2	
3	Учитель начальных классов	04.07.2016			2	
	Кабинет №35			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		60
	Освещенность рабочей поверхности, лк		312	300	2	
	У доски			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк		541	500	2	
4	Учитель истории	04.07.2016			2	
	Кабинет №33			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		60
	Освещенность рабочей поверхности, лк		317	300	2	

	У доски			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк		546	500	2	
5	Учитель химии	04.07.2016			2	
	Кабинет №38			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		60
	Освещенность рабочей поверхности, лк		310	300	2	
	У доски			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк		531	500	2	
6	Учитель географии	04.07.2016			2	
	Кабинет №46			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		60
	Освещенность рабочей поверхности, лк		306	300	2	
	У доски			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк		542	500	2	
7	Учитель математики	04.07.2016			2	
	Кабинет №47			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		60
	Освещенность рабочей поверхности, лк		301	300	2	
	У доски			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк		532	500	2	

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре экспертов)

Заместитель начальника ИЛ
(должность)

Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)

